

Разъяснения от 11.04.2013 г.

Конкурсной документации открытого конкурса № 1892 на право заключения договора на поставку в 2013 году системы светодиодного освещения (ВСЦ, МКЦ, РКЦ по участкам) (далее – Оборудование) для Тамбовского вагоноремонтного завода – филиала ОАО «Вагонреммаш».

Вопрос:

Прошу Вас согласовать изменения в банковской гарантии открытого конкурса № 1892.

Ответ:

Требования положений Конкурсной документации едины для всех претендентов, желающих принять участие в открытом конкурсе № 1892.

Банковская гарантия оформляется согласно приложению № 4 к Конкурсной документации.

Вопрос:

Для достижения более равномерной освещенности объектов прошу так же согласовать количество светильников, предлагаемых к поставке:

Наименование объекта	Кол-во светильников согласно Техническому заданию Заказчика, шт.	Кол-во светильников, предлагаемое участником конкурса, шт.
МКЦ (токарный участок)	39	78
МКЦ (Слесарно-сварочный участок)	44	88
ВСЦ, РКЦ (основной пролет)	279	558
РКЦ (сварочный участок)	75	150

Ответ:

Количество и тип светильников для системы светодиодного освещения следует выбирать согласно требованиям Технического задания Конкурсной документации.

При изменении количества светильников в существующей схеме освещения помещений, следует учесть, что материалы и комплектующие, которые необходимы для переделки существующей системы освещения, должны быть включены в поставляемую систему светодиодного освещения.