**Утверждаю**
**Председатель конкурсной**
**комиссии Новороссийского ВРЗ**
**АО «ВРМ»**
**_____Каралиев А.К.**
**«__»_____2015г.**

**АО «ВРМ» в лице филиала «Новороссийский вагоноремонтный завод» информирует о внесении изменений в конкурсную документацию открытого конкурса № 03-НВРЗ/15ОК на право заключения договора на выполнение работ по проектированию и монтажу системы водяного пожаротушения двух бункеров, для сбора опилок (сухой стружки столярного участка) Новороссийского вагоноремонтного завода – филиала АО «Вагонреммаш» с выводом сигнала о пожаре в пожарное депо завода в 2015 году.**

**Изменения в конкурсную документацию:**

**1 абзац раздела 4.4 конкурсной документации читать в следующей редакции:**

**Бункер-накопитель сухой стружки столярного участка изготовлен из листового металла (Ст.3) толщиной 5мм представляет собой емкость, состоящую из2-х частей: прямоугольного короба 2280*2280*1050 мм со смотровым люком 400*400 мм сбоку и перевёрнутой прямоугольной призмы высотой 1550 мм с разгрузочным люком 400*400 мм в усечённой вершине. Высота установки от уровня земли до верхней точки 7500 мм, объем бункера 6.1 куб.м. Имеются 2 подводящих воздуховода диаметром 400мм, которые надо оборудовать огнепрегрождающими клапанами. Используется установка круглый год.**